

**Wykonawcy
wszyscy**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: *Modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Starych Słowikach – etap II.*

(numer referencyjny sprawy: GTK.8380.32.2024.HZ)

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Sieciechów informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: ***Modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Starych Słowikach – etap II.***

ZAPYTANIE

1. Czy projekt jest uzgodniony przez straż?
2. Jakie logo podświetlane?
3. Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający dopuści wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu lub termomodernizacji budynków o wartości netto wynoszącej co najmniej 1.000.000,00 zł w tym co najmniej jedna budowa wykonana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

WYJAŚNIENIE

Ad.1. Projekt posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia również od straży.

Ad.2. Wytyczne do loga szkoły:

- Litery 3 D – przestrzenne;
- Litery 3D z materiału plexi lub styrodur (inaczej polistyren ekstrudowany) gr. min. 5 cm malowane w kolor;
- Wielkość liter 3D – około 20-30 cm;
- Litery przestrzenne przykręcane bezpośrednio do ściany;
- Podświetlenie loga od góry (czujnik zmierzchu) – oświetlenie LED 4000k;
- Zastosowane materiały odporne na warunki atmosferyczne.

Zdjęcie poglądowe logo:



Ad.3. Zamawiający dopuści, jako spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu lub termomodernizacji budynków o wartości netto wynoszącej co najmniej 1.000.000,00 zł w tym co najmniej jedna budowa wykonana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.