

**Wykonawcy
wszyscy**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: *Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów - etap II.*

(numer referencyjny sprawy: GTK.8380.32.2025.HZ)

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Sieciechów informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: *Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap II.*

ZAPYTANIE

1. Dzień dobry, proszę o informacje lub specyfikacji technicznej lub handlowej nazwy marmuru przewidzianego w projekcie (dot. parapetów, schodów oraz posadzek), zgodnie z zapisami dokumentacji. Firmy produkujące marmur, z którymi się kontaktujemy, nie są w stanie wycenić koszt materiału bez szczegółowych informacji dot.rodzaju materiału, jego wykończenia, koloru, formatu oraz wymagań jakościowych.

WYJAŚNIENIE

Ad. 1.

Posadzki: płyty marmurowe 60x60 gr. 2cm kolor jasny, wykończenie poler.

Schody: marmurowe gr 2cm, stopnice ryflowane, kolor ciemniejszy od posadzek, wykończenie poler.

Parapety: marmurowe gr 3cm, pasujące do zaproponowanej kolorystyki, wykończenie poler.