

**Wykonawcy
wszyscy**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: *„Przebudowa drogi gminnej w m. Kępice”*

(numer referencyjny sprawy: GTK.5350.6.2025.HZ)

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Sieciechów informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: *„Przebudowa drogi gminnej w m. Kępice”*.

ZAPYTANIE

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11S?

WYJAŚNIENIE

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11S?