

**Wykonawcy
wszyscy**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: „Remont szatni piłkarskiej w Zajezierzu – drugie postępowanie”

(numer referencyjny sprawy: GTK.8380.25.II.2026.HZ)

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Sieciechów informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: „Remont szatni piłkarskiej w Zajezierzu – drugie postępowanie”.

ZAPYTANIA

1. Proszę o wyjaśnienie czy w pozycjach przedmiaru 18,19,20, 21,22 jest błąd obmiaru, powinno być 39,561 mkw, jeżeli tak proszę o poprawienie przedmiaru
2. Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 31 przedmiaru – dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, taki sam obmiar jest przy ścianach poz. 33 przedmiaru
3. Proszę określić jakie Zamawiający ma wymagania odnośnie drzwi wewnętrznych płytowych i jakie mają być zakresy regulacji ościeżnic
4. Poz. 36 przedmiaru - Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie – czy drzwi są wewnętrzne czy zewnętrzne, czy całe przeszklone?
5. Poz. 37 przedmiaru – Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie – czy drzwi są wewnętrzne czy zewnętrzne, czy całe przeszklone?
6. Poz. 38 przedmiaru – Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m² – proszę o podanie klasyfikacji ogniowej EI30, EI60 czy inna?
7. Proszę o podanie parametrów lamp LED
8. Proszę o informację jaki odpływy liniowe mają być zamontowane?
9. Zadanie obejmuje odpływy liniowe, baterie natryskowe, brak kabin prysznicowych, czy one też podlegają zamówieniu?
10. Proszę o określenie wymagań Zamawiającego odnośnie płytek ściennych i podłogowych.
11. Proszę o podanie wymagań odnośnie suszarki do rąk elektrycznej i dozownika mydła w płynie.
12. Demontażowi podlega tylko jedna lampa, a do zamontowania lamp jest 26 szt. Czy do lamp należy wykonać instalację elektryczną, proszę o udostępnienie projektu.
13. Proszę o określenie parametrów wełny na docieplenie stropu.

WYJAŚNIENIA:

1. Winno być 39,561 m²

2. Pozycja dotyczy ścian

3. Drzwi wewnętrzne płytowe: Ościeżnica HYDRO PROTECT™, do zadań specjalnych, wykonana z wodoodpornego kompozytu drzewno-polimerowego, nigdy nie nasiąknie, ani nie spuchnie, zakres regulacji 80-120 mm, w okleinie syntetycznej. AQUA STOP to unikatowa, hydrofobowa powłoka, która skutecznie zabezpiecza dolną krawędź skrzydła przed pochłanianiem wody. Drzwi przylgowe, pełne. Skrzydła ramiakowe zbudowane są z ramiaków pionowych i poziomych, które tworzą ramę. Warstwa zewnętrzna płyta HDF, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, trzy srebrne zawiasy czopowe, zamek srebrny na klucz zwykły lub z blokadą łazienkową.

4. Drzwi zewnętrzne, całe przeszklone, AL ciepłe

5. Drzwi zewnętrzne, całe przeszklone, AL ciepłe

6. Drzwi p.poż. o klasie EI60

7. Lampa o parametrach nie gorszych niż:

Panel LED Kaseton 60x60 50W/5020lm CCD barwa światła biała neutralna

Wydajniejsza przetwornica elektroniczna i sztywniejsza ramka. Aluminiowy i energooszczędny panel wykonany w technologii diodowej. Montaż podtynkowy w systemie montażowym typu Armstrong lub ze specjalną, kompletną ramką do montażu sufitowego, gdzie nie można wykonać otworów rastrowych (wówczas mamy do czynienia z montażem natynkowym, do dowolnej powierzchni). Zasilanie sieciowe na 230 V, nie wymaga dodatkowych adapterów oraz zasilaczy. Parametry techniczne panelu 50W/5020lm

Napięcie zasilania 175 - 260 VAC (CCD - wydłuża żywotność)

Diody LED SMD Epistar HighBrightness

Barwa światła Biała neutralna 4500K

Moc 50W

Strumień świetlny 5020 lm

Wydajność świetlna 100 lm/W

Wysoki współczynnik odwzorowania barw CRI ≥ 80

Żywotność 50 000 godzin

Kolor biały

Wymiary 595 x 595 x 28 mm

8. Odpływ ścienny ze stali nierdzewnej WD-GT02 do kabiny prysznicowej - w zestawie maskownica odpływu

Materiał

Stal nierdzewna SUS304

Długość do wyboru

| 90cm |

Wydajność odpływu

ok. 30 litrów/min.

Obwodowa krawędź

ok. 20 mm

Dalsze szczegóły

Regulowane na wysokość nóżki kotwiące dla precyzyjnego montażu

Zintegrowany syfon ze stali nierdzewnej z wylotem 40 mm

W komplecie adapter odpływu na 50 mm

9. Zadanie nie obejmuje kabin prysznicowych (są one wydzielone ścianami murowanymi)

10. Płytki

Płytki ścienne gres

Kolor: Uniwersalny jasnoszary, idealny do wielu stylów aranżacyjnych.

Wykończenia: Mat / Półpoler

Formaty: 120x60 cm

Odporność: Wysoka odporność na ścieranie, wilgoć, mróz i promieniowanie UV.

Płytki podłogowe o klasie PEI 4, gres porcelanowy matowy, antypoślizgowy o wymiarach 120x60 cm lub zbliżonych, kolor szary

11. Suszarka do rąk

Cechy produktu

- moc znamionowa 280 - 1000 W
- uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
- możliwość wstępnego ustawienia mocy silnika i grzałki
- ustawienie minimalnych parametrów pracy silnika i grzałki obniża moc do 435 W, a natężenie dźwięku do 60 dB

– możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii, w zależności od ustawienia parametrów, pobór mocy spada do 280 - 600 W, suszarka suszy wtedy nieogrzany powietrzem

– suszenie silnym strumieniem powietrza

– bardzo krótki czas suszenia

– właściwe położenie rąk podczas suszenia pokazuje niebieskie światło LED

– suszarka wyposażona jest w filtr HEPA oczyszczający powietrze pobierane z otoczenia

– filtr HEPA podlega okresowej wymianie – dostępny jest w ofercie pod symbolem EAA109

– obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

– wyposażona w przewód zasilający z wtyczką

Parametry techniczne nie gorsze niż:

Materiał stal matowa

Wysokość 32 cm

Szerokość 29 cm

Głębokość 10,2 cm

moc znamionowa 435 - 1000 W

moc silnika 280 - 600 W

moc grzałki 155 - 400 W

zasilanie 220V-230V/50Hz-60Hz

prędkość obrotowa silnika 26000 - 32000 obr/min

temperatura powietrza 30 - 40 °C

pobór prądu 4 A

klasa ochrony p. poż. klasa I

czas suszenia 10 - 12 s

natężenie dźwięku 60 - 74 dB

prędkość powietrza 216 - 360 km/h

bryzgoszczelność IP23

wydajność 2,16 m³/min

waga 3,5 kg

Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie

Opis

Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie MERIDA STELLA AUTOMATIC (DSM109) to nalewany dozownik ze stali matowej, który podaje mydło bez dotykania urządzenia, dbając o higienę przy każdym myciu rąk. Czujnik zbliżeniowy uruchamia podanie mydła automatycznie, a programowana wielkość dozy (0,2 ml, 0,8 ml lub 1,3 ml) pozwala

dopasować zużycie do potrzeb i ograniczyć koszty. Zbiornik 1000 ml uzupełniany z kanistra wydłuża czas między dolewkami, a podwójne zasilanie bateriami R14 lub zasilaczem sieciowym daje swobodę montażu. Wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej obudowa ze spawanymi łączeniami i ukrytym, zamykanym na kluczyk zamkiem dobrze sprawdza się w intensywnie użytkowanych toaletach publicznych i obiektach, w których liczy się trwałość i estetyka.

Cechy produktu

Bezdotykowe uruchamianie - czujnik zbliżeniowy podaje mydło bez kontaktu z dozownikiem, ogranicza przenoszenie zanieczyszczeń

Programowana wielkość dozy - do wyboru 0,2 ml, 0,8 ml lub 1,3 ml, kontrola zużycia mydła

Pojemność zbiornika 1000 ml - mydło uzupełniane z kanistra, rzadsze dolewanie przy dużym ruchu

Podwójne zasilanie - 4 baterie R14 (w zestawie) lub zasilacz sieciowy

Diodowy wskaźnik stanu - zielony oznacza gotowość do pracy, czerwony konieczność wymiany baterii

Stal nierdzewna szczotkowana (matowa) - trwała, estetyczna obudowa odporna na warunki łazienkowe

Spawane i szlifowane łączenia boków - gładkie wykończenie z niewidocznymi zawiasami

Stalowy zamek bębnowy na kluczyk - zlicowany z powierzchnią, zabezpiecza przed nieuprawnionym otwarciem

10 lat gwarancji - przy stosowaniu zasad czyszczenia i konserwacji z warunków gwarancji

12. Do lamp należy wykonać nową instalację. Demontaż uznano za 1 kpl. Zamawiający nie posiada projektu - można dokonać wizji lokalnej

13. Izolację należy wykonać zgodnie z Normą PN-EN 13500:2008 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie i Normą PN-EN 13499:2005 – Systemy ociepleń zewnętrznych ETICS oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika U dla przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych.