

**Wykonawcy
wszyscy**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: „Przebudowa drogi ul. Polna w m. Sieciechów”

(numer referencyjny sprawy: GTK.5350.6.2025.H)

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Sieciechów informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: **„Przebudowa drogi ul. Polna w m. Sieciechów”**.

ZAPYTANIE

1. Prosimy o sprecyzowanie wymiarów drenażu pod poboczem, w przedmiarze robót poz. 8 jest wymiar 0,6x0,5m a w opisie zawartym w projekcie jest 0,6x0,8m.
2. Czy jest możliwość wykonania warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=5\text{MPa}$ gr.15cm metodą mieszania na miejscu z wykorzystaniem istniejącego podłoża gruntowego.?

WYJAŚNIENIE

AD. 1 wymiar prawidłowy to 0,5x0,6[m],

AD.2 SST dopuszcza wykonanie stabilizacji na miejscu, o ile Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru receptę do akceptacji

.....
Wójt Gminy Sieciechów