

Sieciechów 2021-04-01

GTK.8380.21.2021.HZ.1

Wykonawcy
wszyscy

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: *Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem tłocznym dla m. Sieciechów, Gm. Sieciechów – etap III.* (numer referencyjny sprawy: GTK.8380.21.2021.HZ)

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Sieciechów informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: *Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem tłocznym dla m. Sieciechów, Gm. Sieciechów – etap III.*

ZAPYTANIE

1. Czy Zamawiający dopuści wykonanie kolektorów podciśnieniowych metodą przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rur RC przeznaczonych do tej technologii?

WYJAŚNIENIE

Ad.1. Zamawiający **nie** dopuszcza wykonania kolektorów podciśnieniowych metodą przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rur RC przeznaczonych do tej technologii. Przewierty można wykonać tylko w miejscach przewidzianych w projekcie technicznym.


Z up. WÓJTA
mgr Teresa Sijkowska
Sekretarz Gminy