

Sieciechów, dnia 01.07.2021r.

**Zawiadomienie**  
**o otrzymaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

**Zawiadamiam**

że dnia 18.06.2021r. do Urzędu Gminy Sieciechów wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu znak: WA.ZZŚ.4.435.1.177.2021.SP z dnia 16.06.2021r. dotyczące wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 505/4; 505/10 w obrębie Zajezerze gmina Sieciechów”**.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, wyraziło opinię, iż

I. dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

II. wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

- 1) prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez użycie sprawnego sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego;
- 2) teren inwestycji wyposażyc w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- 3) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
- 4) prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych (posadowienie konstrukcji) oraz układaniem okablowania prowadzić bez konieczności prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, wody z odwodnienia odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- 5) w stacjach transformatorowych należy umieścić transformator suchy bez możliwości zastosowania olejowego – (teren zagrożony powodzią);
- 6) transformator zabezpieczyć w taki sposób, aby w przypadku wezbrań wody nie było możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych;
- 7) na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty;
- 8) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 9) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- 10) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego;
- 11) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie gospodarowania odpadami;
- 12) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzić do gruntu; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie;
- 13) czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywać w technologii bezściekowej, tj. przy użyciu zdemineralizowanej wody, bez dodatku substancji chemicznych/detergentów lub za pomocą bezwodnej technologii.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sieciechów, informuje iż zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z ww. pismem w siedzibie Urzędu Gminy – Referat Gospodarki Komunalnej ul. 11 Listopada 2, 26-922 Sieciechów w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 08:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 07:00 do 15:00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości stronom poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieciechów
- umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieciechów
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwach Głusiec i Zajezerze.

Z up. WÓJTA  
mgr Teresa Szykowska  
Sekretarz Gminy